



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00267/21

Серия **RU** № **0271000**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», место нахождения: 620024, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА СИМСКАЯ, ДОМ 1Б, адрес места осуществления деятельности: 620024, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Симская, дом 1Б, ОГРН: 1046604388270, номер телефона: +73432211505, адрес электронной почты: zaogst@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», место нахождения: 620024, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА СИМСКАЯ, ДОМ 1Б, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620024, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Симская, дом 1Б.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «ГСТ Урал», выпускаемый по ТУ 23.30.50-008-72886819-2020 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «ГСТ Урал».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола №ППБ-156/05-2021, выданного 28.05.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-139/05-2021, выданного 17.05.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 063-СС/02-2021, выданного 16.02.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 7. Условия хранения: в крытых помещениях при температуре от минус 10 °С до плюс 40°С, со среднемесячным значением относительной влажности воздуха не более 93 %. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2021 ПО 30.05.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Федорова Наталия Александровна

(ф.и.о.)

Савоськин Александр Владимирович

(ф.и.о.)